



ООО НПП «Стальэнерго»  
Россия, 308036, г. Белгород, ул. Щорса, 45 «Г»  
тел. (4722) 52-17-20; факс (4722) 52-17-95,  
E-mail: [st@stalenergo.ru](mailto:st@stalenergo.ru); сайт: [www.stalenergo.ru](http://www.stalenergo.ru)

## БЛОК ВЕНТИЛЯТОРОВ БВ-2-400

Этикетка  
ЕИУС.468264.002-04ЭТ

### 1 Основные сведения об изделии

Блок вентиляторов БВ-2-400

№ \_\_\_\_\_  
заводской номер \_\_\_\_\_ дата изготовления \_\_\_\_\_

Блок вентиляторов БВ-2-400 (далее – БВ-2-400) предназначен для охлаждения активного оборудования, характеризующегося значительными выделениями тепла, путем создания вертикально направленного восходящего воздушного потока.

БВ-2-400 по климатическому исполнению соответствует исполнению УХЛ категории 4 по ГОСТ 15150-69, но для работы в диапазоне температур от плюс 1<sup>0</sup> С до плюс 55<sup>0</sup> С.

### 2 Технические данные

1 Количество вентиляторов, шт.	2
2 Номинальное напряжение питания от сети переменного тока 50 Гц, В	220
3 Суммарная потребляемая мощность, Вт, не более	60
4 Частота вращения крыльчатки, об/мин	2600
5 Суммарная производительность, м <sup>3</sup> /час	270
6 Температура включения/отключения вентиляторов, <sup>0</sup> С	40/35
7 Габаритные размеры, мм, не более	350x260x45
8 Масса, кг, не более	6,2

### 3 Комплектность

В комплект поставки входят:

- БВ-2-400 – 1 шт.;

- этикетка – 1 шт.

Дополнительная комплектация (при индивидуальной поставке):

- вилка сетевая – 1 шт.;

- комплект крепления – 1 шт.

### 4 Свидетельство о приемке

БВ-2-400 ЕИУС.468264.002-04 № \_\_\_\_\_  
наименование изделия обозначение заводской номер

изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документацией и признан годным для эксплуатации.

Начальник ОТК

МП \_\_\_\_\_

личная подпись \_\_\_\_\_ расшифровка подписи \_\_\_\_\_ число, месяц, год \_\_\_\_\_

### 5 Сроки службы и хранения, гарантии изготовителя

Средний срок службы – 10 лет. Гарантийный срок эксплуатации – 18 месяцев со дня ввода изделия в эксплуатацию при условии предварительного хранения не более 6 месяцев со дня поставки покупателю.

### 6 Ремонт

При выходе из строя изделия потребитель должен заполнить отрывной талон на ремонт, который вместе с изделием направить на предприятие-изготовитель.



ООО НПП «Стальэнерго»  
Россия, 308036, г. Белгород, ул. Щорса, 45 «Г»  
тел. (4722) 52-17-20; факс (4722) 52-17-95,  
E-mail: [st@stalenergo.ru](mailto:st@stalenergo.ru); сайт: [www.stalenergo.ru](http://www.stalenergo.ru)

## БЛОК ВЕНТИЛЯТОРОВ БВ-2-400

Этикетка  
ЕИУС.468264.002-04ЭТ

### 1 Основные сведения об изделии

Блок вентиляторов БВ-2-400

№ \_\_\_\_\_  
заводской номер \_\_\_\_\_ дата изготовления \_\_\_\_\_

Блок вентиляторов БВ-2-400 (далее – БВ-2-400) предназначен для охлаждения активного оборудования, характеризующегося значительными выделениями тепла, путем создания вертикально направленного восходящего воздушного потока.

БВ-2-400 по климатическому исполнению соответствует исполнению УХЛ категории 4 по ГОСТ 15150-69, но для работы в диапазоне температур от плюс 1<sup>0</sup> С до плюс 55<sup>0</sup> С.

### 2 Технические данные

1 Количество вентиляторов, шт.	2
2 Номинальное напряжение питания от сети переменного тока 50 Гц, В	220
3 Суммарная потребляемая мощность, Вт, не более	60
4 Частота вращения крыльчатки, об/мин	2600
5 Суммарная производительность, м <sup>3</sup> /час	270
6 Температура включения/отключения вентиляторов, <sup>0</sup> С	40/35
7 Габаритные размеры, мм, не более	350x260x45
8 Масса, кг, не более	6,2

### 3 Комплектность

В комплект поставки входят:

- БВ-2-400 – 1 шт.;

- этикетка – 1 шт.

Дополнительная комплектация (при индивидуальной поставке):

- вилка сетевая – 1 шт.;

- комплект крепления – 1 шт.

### 4 Свидетельство о приемке

БВ-2-400 ЕИУС.468264.002-04 № \_\_\_\_\_  
наименование изделия обозначение заводской номер

изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документацией и признан годным для эксплуатации.

Начальник ОТК

МП \_\_\_\_\_

личная подпись \_\_\_\_\_ расшифровка подписи \_\_\_\_\_ число, месяц, год \_\_\_\_\_

### 5 Сроки службы и хранения, гарантии изготовителя

Средний срок службы – 10 лет. Гарантийный срок эксплуатации – 18 месяцев со дня ввода изделия в эксплуатацию при условии предварительного хранения не более 6 месяцев со дня поставки покупателю.

### 6 Ремонт

При выходе из строя изделия потребитель должен заполнить отрывной талон на ремонт, который вместе с изделием направить на предприятие-изготовитель.