



ООО НПП «Стальэнерго»
Россия, 308036, г. Белгород, ул. Щорса, 45 «Г»
тел. (4722) 52-17-20; факс (4722) 52-17-95,
E-mail: st@stalenergo.ru; сайт: www.stalenergo.ru

БЛОК ВЕНТИЛЯТОРОВ БВ-2-600

Этикетка
ЕИУС.468264.002ЭТ

1 Основные сведения об изделии

Блок вентиляторов БВ-2-600

№ _____
заводской номер _____ дата изготовления _____

Блок вентиляторов БВ-2-600 (далее – БВ-2-600) предназначен для охлаждения активного оборудования, характеризующегося значительными выделениями тепла, путем создания вертикально направленного восходящего воздушного потока.

БВ-2-600 по климатическому исполнению соответствует исполнению УХЛ категории 4 по ГОСТ 15150-69, но для работы в диапазоне температур от плюс 1⁰ С до плюс 55⁰ С.

2 Технические данные

| | |
|--|------------|
| 1 Количество вентиляторов, шт. | 2 |
| 2 Номинальное напряжение питания от сети переменного тока 50 Гц, В | 220 |
| 3 Суммарная потребляемая мощность, Вт, не более | 60 |
| 4 Частота вращения крыльчатки, об/мин | 2600 |
| 5 Суммарная производительность, м ³ /час | 270 |
| 6 Температура включения/отключения вентиляторов, ⁰ С | 40/35 |
| 7 Габаритные размеры, мм, не более | 430x420x60 |
| 8 Масса, кг, не более | 6,2 |

3 Комплектность

В комплект поставки входят:

- БВ-2-600 – 1 шт.;

- этикетка – 1 шт.

Дополнительная комплектация (при индивидуальной поставке):

- вилка сетевая – 1 шт.;

- комплект крепления – 1 шт.

4 Свидетельство о приемке

БВ-2-600 ЕИУС.468264.002 № _____
наименование изделия обозначение заводской номер

изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документацией и признан годным для эксплуатации.

Начальник ОТК

МП _____
личная подпись _____ расшифровка подписи _____ число, месяц, год _____

5 Сроки службы и хранения, гарантии изготовителя

Средний срок службы – 10 лет. Гарантийный срок эксплуатации – 18 месяцев со дня ввода изделия в эксплуатацию при условии предварительного хранения не более 6 месяцев со дня поставки покупателю.

6 Ремонт

При выходе из строя изделия потребитель должен заполнить отрывной талон на ремонт, который вместе с изделием направить на предприятие-изготовитель.



ООО НПП «Стальэнерго»
Россия, 308036, г. Белгород, ул. Щорса, 45 «Г»
тел. (4722) 52-17-20; факс (4722) 52-17-95,
E-mail: st@stalenergo.ru; сайт: www.stalenergo.ru

БЛОК ВЕНТИЛЯТОРОВ БВ-2-600

Этикетка
ЕИУС.468264.002ЭТ

1 Основные сведения об изделии

Блок вентиляторов БВ-2-600

№ _____
заводской номер _____ дата изготовления _____

Блок вентиляторов БВ-2-600 (далее – БВ-2-600) предназначен для охлаждения активного оборудования, характеризующегося значительными выделениями тепла, путем создания вертикально направленного восходящего воздушного потока.

БВ-2-600 по климатическому исполнению соответствует исполнению УХЛ категории 4 по ГОСТ 15150-69, но для работы в диапазоне температур от плюс 1⁰ С до плюс 55⁰ С.

2 Технические данные

| | |
|--|------------|
| 1 Количество вентиляторов, шт. | 2 |
| 2 Номинальное напряжение питания от сети переменного тока 50 Гц, В | 220 |
| 3 Суммарная потребляемая мощность, Вт, не более | 60 |
| 4 Частота вращения крыльчатки, об/мин | 2600 |
| 5 Суммарная производительность, м ³ /час | 270 |
| 6 Температура включения/отключения вентиляторов, ⁰ С | 40/35 |
| 7 Габаритные размеры, мм, не более | 430x420x60 |
| 8 Масса, кг, не более | 6,2 |

3 Комплектность

В комплект поставки входят:

- БВ-2-600 – 1 шт.;

- этикетка – 1 шт.

Дополнительная комплектация (при индивидуальной поставке):

- вилка сетевая – 1 шт.;

- комплект крепления – 1 шт.

4 Свидетельство о приемке

БВ-2-600 ЕИУС.468264.002 № _____
наименование изделия обозначение заводской номер

изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документацией и признан годным для эксплуатации.

Начальник ОТК

МП _____
личная подпись _____ расшифровка подписи _____ число, месяц, год _____

5 Сроки службы и хранения, гарантии изготовителя

Средний срок службы – 10 лет. Гарантийный срок эксплуатации – 18 месяцев со дня ввода изделия в эксплуатацию при условии предварительного хранения не более 6 месяцев со дня поставки покупателю.

6 Ремонт

При выходе из строя изделия потребитель должен заполнить отрывной талон на ремонт, который вместе с изделием направить на предприятие-изготовитель.