



ООО НПП «Стальэнерго»
Россия, 308036, г. Белгород,
ул. Щорса 45Г
тел.(4722) 52-17-20, факс (4722) 52-17-95
E-mail: st@stalenergo.ru, www.stalenergo.ru

КАБЕЛЬНЫЙ ЯЩИК АППАРАТУРЫ ЗАЩИТЫ КЯ-АЗ

Этикетка
ЕИУС.646181.001ЭТ

1 Основные сведения об изделии

1.1 КЯ-АЗ № _____
заводской номер _____ дата изготовления _____

предназначен для разделки жил кабеля, соединения их с изолированными проводами в местах переходов воздушных линий автоблокировки в кабель и установки аппаратуры защиты ЗФ-220 (ЗФ-220М) и автоматического выключателя типа АВМ для защиты по цепям электропитания аппаратуры автоблокировки (АБ) и переездной сигнализации (АПС), расположенной в релейных шкафах.

1.2 Кабельный ящик устанавливается на опоре продольных линий электроснабжения. Ввод кабеля в КЯ-АЗ осуществляется через защитные трубы, монтируемые на опоре.

2 Технические данные

2.1 Габаритные размеры, мм, не более	520x340x170.
2.2 Масса КЯ-АЗ без комплекта крепления, кг, не более	16.
2.3 Масса КЯ-АЗ с комплектом крепления, кг, не более	20.

3 Комплектность

В комплект поставки КЯ-АЗ входят:

– кабельный ящик	- 1 шт.;
– комплект крепления	- 1 шт.;
– вставка изолирующая	- 1 шт.;
– ключ	- 1 шт.;
– кабель заземления	- 1 шт.;
– этикетка	- 1 экз.;
– инструкция по монтажу	- 1 экз.

4 Свидетельство о приемке

Кабельный ящик аппаратуры защиты КЯ-АЗ заводской номер _____ изготовлен в соответствии с действующей технической документацией и признан годным для эксплуатации.

Начальник ОТК

МП

личная подпись

расшифровка подписи

число, месяц, год

5 Гарантии изготовителя

Гарантийный срок эксплуатации – 36 месяцев со дня ввода в эксплуатацию при условии предварительного хранения не более 6 месяцев со дня поставки покупателю.